



ЦГСЭН в Свердловской обл.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Свердловской области
(наименование территории, субъекта)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.10.575.П.001506.04.05 ОТ 15.04.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции;
продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Плитус потолочный инъекционный (материал - пенополистирол).

изготовленная в соответствии
ТУ 5752-001-51824636-2005.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)


ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест", СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие
строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация — изготовитель
ООО "Полистирол", г. Екатеринбург, ул. Горнистов, 8 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Полистирол", г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 173 А (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы)

Протокол № 701 от 08.04.2005 г., ИЛЦ Центра госсанэпиднадзора в Свердловской области, аттестат "Системы"
№ ГСЭН. RU.ЦОА. 089 от 27.06.03г., в Госреестре регистрации № РРСС. RU. 0001. 510149 от 27.08.03г.



№ 1490243

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

1. Уровень запаха:
2. ПДК стирола в атмосферном воздухе
3. ПДК стирола в воздухе рабочей зоны

Гигиенический
норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

баллы не более 2
мг/м³ не более 0,002
мг/м³ не более 30/10,0

Область применения:
отделочный строительный материал в помещениях всех типов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
по условиям изготовителя. Производственный контроль показателей безопасности не реже 1 раза в 12 месяцев.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, изготовитель, область применения.

Заключено окончательно до 01.05.2010 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бланк N 1490243

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.