

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU И 559.04 ЖР00

No 000165

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

КОД ОК 005 (ОКП) 57.7211

№ ССБК RU.21ПБ03.Н.0002

ΚΟΔ. ΕΚΤΙΣ

код ТН ВЭД России -----

Заявитель ООО «Акватон», 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д»
(наименование и местонахождение заявителя)
т. (47141) 2-69-36, ф. (47141) 2-26-77

Изготовитель ООО «Акватор», 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д»
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
т. (47141) 2-69-36. ф. (47141) 2-26-77

Орган по сертификации «КУРСК-ПОЖСЕРТ» ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области»,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 116 Б, т. (4712) 57-14-32, ф. (4712) 57-11-01

подтверждает, что продукция погонажные изделия из поливинилхлорида
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о
(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)
Требованиях пожарной безопасности» (см. приложение к сертификату № ССБК RU 21ПБ03.Н.0002)

Проведенные исследования (испытания) и измерения отчёт об испытании
от 05 мая 2010 г. ИЛ «КУРСК-ПОЖСЕРТ» аттестат № ССБКRU.21.001 от 09 апреля 2010 г.


Представленные документы (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве документов, подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям)

Действителен с 07.05.2010 г. по 07.05.2013 г.

ТУ 5772-001-4791689-2005 "АКВАТОН"

ИНН 46160045

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

 А.Н. Устинов

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) А.Ф. Мезенцев
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ 000024

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.21ПБ03.Н.0002

Заявитель: ООО «Акватон», 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д»
Продукция: погонажные изделия из поливинилхлорида, выпускаемые по ТУ 5772-001-47916893-2005
Производитель: ООО «Акватон», 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д»
Соответствуют требованиям технического регламента в требованиях пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (глава 18, статья 80, п.1; глава 19, статья 81, п.1; глава 30, статья 134, п.7; статья 149, приложение, таблица 3).

Данный материал относится:

- ГОСТ 30244-94, метод 2 (группа горючести Г2 - умеренногорючие);
- ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (коэффициент дымообразования Д2 - умеренная дымообразующая способность);
- ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2- умеренновоспламеняемые).


Ответственность за предоставление образцов для испытаний несет
ООО «Акватон», 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д»

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


А.Н. Устинов
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


А.Ф. Мезенцев
(подпись, инициалы, фамилия)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 46.01.01.577-П/000447-07-07 от 09.07.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция
Изделия погонажные из поливинилхлорида

изготовленная в соответствии

ТУ 5772-001-47916893-2005 "Изделия погонажные из поливинилхлорида. Технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(исключное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель:

ООО "Акватон" 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 104 д. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения:

ООО "Акватон" 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 104 д. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, акты, заключения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 284 от 13.04.2007 г. ИПП ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области". Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском и Обоянском районах № 339 от 06.07.2007 г.



№ 1326936

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы, не более
Миграция вредных веществ в модельную среду:
формальдегид, мг/куб.м
фенол, мг/куб.м
Индекс токсичности, %

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ТДК и др.)

0,01
0,003
80-120

Область применения:

для выполнения работ по отделке жилых и производственных зданий и помещений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности.

Транспортирование и хранение в соответствии с ТУ 5772-001-479/6893-2005. Срок хранения изделий - один год со дня изготовления. По истечении срока хранения изделия могут быть использованы по назначению только после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, его юридический адрес, условное обозначение продукции, длина мерного отрезка, количество мерных отрезков и масса брутто (для пачки), номер партии и дата изготовления, краткие сведения по применению, срок хранения, обозначение технических условий, дата изготовления, штамп ОТК, другие сведения рекламного и информационного характера.

Заключение действительное с 08.07.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.В. Бунаков