

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н04176

Срок действия с 29.12.2009 по 28.12.2010

1386879

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64,
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ"
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26.

ПРОДУКЦИЯ Профильно-погонажные изделия марки "Кронапласт"
из поливинилхлорида.
Серийный выпуск по ТУ 2247-001-61562195-2009.

код ОК 005 (ОКП):

22 4790

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2247-001-61562195-2009

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "СТРОЙПЛАСТ". ИНН: 5040092310.
Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5.
Телефон (49646) 40-244, факс (495) 411-96-37.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "СТРОЙПЛАСТ".
ОКПО: 61562195, ИНН: 5040092310. Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5. Телефон (49646) 40-244, факс (495) 411-96-37.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 2003 от 24.12.2009г. ИЛ "ПЛАСТМАССЫ"
(рег. № РОСС RU.0001.21ХП67), адрес: 111024, г. Москва, Перовский пр., 35.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.01.224.П.000946.11.09 от 11.11.2009г.
до 12.11.2014г. выдано Федеральным государственным учреждением Министерства обороны РФ
"842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН".
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) № С-RU.ПБ05.В.00447 от 14.12.2009г. до 19.12.2009г.
ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "Электросерт" (рег. № ССПБ.RU.ОП.019 от 26.03.2009г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

(Подпись)
подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00447
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621530
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «СТРОЙПЛАСТ». Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5. ОГРН: 1095040003717. Телефон (495) 411-96-37, факс (495) 411-96-37.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СТРОЙПЛАСТ». Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5. ОГРН: 1095040003717. Телефон (495) 411-96-37, факс (495) 411-96-37.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ профильно-погонажные изделия (панели, вагонка, наружные и внутренние углы, соединительные, потолочные, стартовые и монтажные планки) торговой марки «Кронапласт» из пвх, изготовленные по ТУ 2247-001-61562195-2009.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4790

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый), дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренная), токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М00547-ТР от 04.12.2009 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.(495) 995-1026. № ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 704-АП от 18.11.2009 г. ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 26.03.2009 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4 С

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2009 по 13.12.2014

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
 А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.01.224.П.000946.11.09 ОТ 11.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Профильно-погонажные изделия из ПВХ торговой марки "Кронапласт"

изготовленная в соответствии
Серийный выпуск согласно ТУ 2247-001-61562195-2009.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2 1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2 1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2 1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация-изготовитель

ООО "СТРОЙПЛАСТ", 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "СТРОЙПЛАСТ", 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1117/М от 05.11.2009 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.)

№ 2966496

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение хим. веществ в воздух, мг/куб. дм. не более:
Винил хлористый
Ацетон
Ацетальдегид
Метиловый спирт
Пропиловый спирт
Изопропиловый спирт
Бутиловый спирт
Изобутиловый спирт
Бензол
Толуол

0,01
0,35
0,01
0,5
0,3
0,6
0,1
0,1
0,1
0,6

Область применения:

Строительство, в т.ч. на объектах МО РФ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование, состав продукции, страна и фирма-изготовитель.



Заключение действительно до 12.11.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.

Бланк N 2966496